

محضر الاجتماع التمهيدي

للممارسة رقم (هـ ع ص / 4 / 2025) بشأن تركيب وتشغيل وصيانة المعدات الميكانيكية وشبكات مكافحة الحريق والانشاءات الحديدية الصغيرة التابعة للهيئة العامة للصناعة

رقم المحضر :	(1)
تاريخ الاجتماع:	2025/09/21
الوقت:	الساعة 10 صباحا
المكان:	القاعة الرئيسية للهيئة العامة للصناعة

الحضور: من الهيئة العامة للصناعة

السيد المهندس/ شمس الدين محمد الكندري	رئيس قسم الصيانة الميكانيكية
السيدة المهندسة/ طيبة مبارك الفهد	مهندس أول صيانة ميكانيكية
السيد المهندس / محمد الهاجري	مهندس صيانة ميكانيكية
السيد المهندس / عبدالوهاب مبارك	مهندس صيانة ميكانيكية
السيدة المهندسة/ منيرة العجيري	مهندس صيانة ميكانيكية

- في بداية الاجتماع رحب رئيس قسم الصيانة الميكانيكية بالسادة الحضور وطلب من ممثلي الشركات اثباتات شراء الممارسة الذي يخولهم حضور الاجتماع التمهيدي.

اولاً تم شرح طبيعة الأعمال الخاصة الممارسة رقم (هـ ع ص / 4 / 2025) بشأن تركيب وتشغيل وصيانة المعدات الميكانيكية وشبكات مكافحة الحريق والانشاءات الحديدية الصغيرة التابعة للهيئة العامة للصناعة

ثانياً: تم اخطار ممثلي الشركات بالآتي: -

- تم الإشارة إلى أن الممارسة تشمل فقط أعمال الصيانة الدورية ولا تشمل إي أوامر عمل صيانة اختيارية


رئيس قسم الصيانة الميكانيكية


السيد المهندس / عبدالوهاب مبارك


السيدة المهندسة / طيبة مبارك الفهد

- كما تم الإشارة إلى أن الممارسة تشمل فقط مصاعد مبنى ضبط الجودة بالري (جدول رقم 8).
- كما تم الإشارة إلى أن شبكات مكافحة الحريق بمنطقة الشعبية بالممارسة هي فقط شبكات مكافحة الحريق بالمياه العذبة وغير شاملة شبكات مكافحة الحريق بمياه البحر

ثالثاً: تم فتح باب الأسئلة والاستفسارات للشركات الحاضرة:

س: هل مطلوب أن يتواجد الفنيين طوال فترة العقد أم على اتصال ؟

ج: نعم حسب ما ورد في المادة (16) بالشروط الخاصة.

س: هل بالإمكان تزويدنا بماركات والموديل للوحات الانذار.

ج: لوحات التحكم بمبنى الهيئة الرئيسي ماركة (EST)

الموديل EST3(Edwards System Technology)

❖ تم التنسيق بخصوص الزيارة الموقعية.

انتهي الاجتماع الساعة 11:00 ص

م. شمس الدين محمد الأندري
رئيس قسم الصيانة الميكانيكية



م. طيبة مبارك الفهد
قسم الصيانة الميكانيكية



محمد سعد الهاجري
مهندس كيميائ مبتدئ

